LEGENDA

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - 6 Kg CLASSE DI FUOCO NON INFERIORE A: - 21A-89BC PER AUTORIMESSA - 55A-233BC PER UFFICI - 21A-89B PER DEPOSITI conforme al D.M. 07.05.2005	ESTINTORE PORTATILE A CO2 - 5 Kg CLASSE DI FUOCO NON INFERIORE A: - 113BC PER LOCALI CON APPARECCHIATURE ELETTRICHE conforme al D.M. 07.05.2005
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE	DISPOSITIVO ACUSTICO DI ALLARME conforme alla UNI 9795
ALLARME MANUALE ANTINCENDIO conforme alla UNI 9795	RIVELATORE PUNTIFORMI DI FUMO conforme alla UNI 9795
PULSANTE DI APERTURA MANUALE DEGLI INFISSI PER EVACUAZIONE FUMI	LOCALE PROTETTO DA IMPIANTO ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS ARGON
NASPO DN 25 conforme alla UNI 10779	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA conforme al D.M. 27/07/2010 ed alla UNI 1838
IDRANTE UNI 45 conforme alla UNI 10779 Q= 120 lt/min, presidua= 2 bar; lunghezza manichetta = 20m	CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE conforme alla UNI 9795
ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA DN 100 VV.FF conforme alla UNI 10779	IDRANTE SOPRASUOLO DN70 A NORMA UNI 14384 Q= 300 lt/min, presidua= 4 bar; lunghezza manichetta = 30m
PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE	IDRANTE SOTTOSUOLO DN70 A NORMA UNI 14339 Q= 300 lt/min, presidua= 4 bar; lunghezza manichetta = 30m
PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO	PUNTO DI RACCOLTA
PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO	LUNGHEZZA PERCORSI VIE DI FUGA
ELEMENTO DI APERTURA DOTATI DI MANIGLIONI A FACILE SPINTA MARCATI CE conforme alla UNI EN 1125	CARTELLONISTICA DI ESODO
	CARTELLO INDICANTI I DIVIETI DELL'ATTIVITA'
	VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON ADDETTE
PORTE EI 90 STRUTTURE SEPARANTI EI 90	PORTE EI 60 STRUTTURE SEPARANTI EI 60
PORTE EI 120 STRUTTURE SEPARANTI EI 120	PORTE EI 30 STRUTTURE SEPARANTI EI 30
PORTE EI 180 STRUTTURE SEPARANTI EI 180	CANNE TIPO SHUNT

La cartellonistica dovrà essere conforme al D.lgs 81/08 ed omologata nel rispetto della normativa vigente e presentare dimensioni conformi alla norma UNI 7543-2.

Circonferenza R=20 m

< 20 m — Distanza filo teso

Regione Emilia-Romagna



PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 5 DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
EDIFICIO F2, SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4 E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE "STALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA

RTI ESECUZIONE

STRABAG AG
Bolzano (BZ), Viale Stazione, 7
Tel: +39.051.7199111
e-mail: contatti@strabag.com
http:www.it.strabag.com

SITE S.p.A.
Bologna (BO), Via del Tuscolano, 15
Tel: +39.051.329111
e-mail: site@sitespa.it
http: www.sitespa.it

Gianni Benvenuto S.p.A.
Cernobbio (CO), Viale Matteotti, 39
Tel: +39.031.511070
e-mail: giannibenvenuto@giannibenvenuto.it
http:www.giannibenvenuto.it

RTP PROGETTAZIONE

SOCIETA' - PROFESSIONISTA	ATTIVITA'	RESPONSABILE FIRMATARIO
MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA, Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344, Tel: +39.051.4598661, e-mail: segreteria@mainmgt.it, http:www.mainmgt.it	COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI CSP	Ing. Nicola Freddi; SUPPORTO TECNICO: Arch. Angela Augelli Curci, Ing. Mario Di Menno, Ing. Lorenzo Marini
DEERNS ITALIA, Milano (MI), Via Guglielmo Silva, 36, Tel: +39.02.36167888, e-mail: milano@deerns.com, http: www.deerns.it	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ACUSTICA RESPONSABILE LEED	Ing. Alessandro Nicali, Ing. Carlo Osnaghi
OPEN PROJECT Srl, Bologna (BO), Via Zago, 2/2, Tel: +39.051.4150411, e-mail:, http: www.openproject.it	PROGETTO ARCH. FACCIATE COORDINAMENTO BIM	Ing. Francesco Conserva; SUPPORTO TECNICO: Ing. Marco Capelli, Ing. Ivan Walter Jr. Cincotta, Ing. Alice Garoni
ING. GILBERTO DALLAVALLE, ING. DANIELE BIONDI, ING. FRANCO BARONI	PROGETTO STRUTTURE	Ing. Gilberto Dallavalle, Ing. Daniele Biondi, Ing. Franco Baroni
DOTT. GEOLOGO RICCARDO DEGLI ESPOSTI	GEOLOGIA E GEOTECNICA	Dott. Geol. Riccardo Degli Esposti
DOTT. AGRONOMO RICCARDO RIGOLLI	PROGETTO DELLE AREE VERDI	Dott. Agr. Riccardo Rigolli

PROGETTO ESECUTIVO - PV5

Piano Primo - Variante Multi-tenant - Progetto di prevenzione incendi

Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione
-	-	-
-	-	-
00	10/10/2025	Emissione progetto esecutivo - PV5

Scala	Formato	Data	Codice	Macro Aree	Class.	Elemento - Tipo	Organ.-Origin.	Fase	N. Prog.	Adeguat.	Rev.
1:100	A0	10/10/2025	TC5	100	SA	0020	MAI	2	A713	S0	00

File di riferimento	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
-	CM	FM	NF	NF