

Stralcio Planimetria Piano 1° - Impianto CDZ Locali Tecnici - Riquadro 2

1 : 50



Stralcio Planimetria Piano 1° - Impianto CDZ Locali Tecnici - Riquadro 1

1 : 50

Planimetria Piano 1° - Impianto CDZ Locali Tecnici

1 : 100

Planimetria Piano 1° - Progetto Esecutivo

fuori scala

INDIVIDUAZIONE AREE SOGGETTE A MODIFICA IMPIANTISTICA

LEGENDA CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI

- TUBAZIONI CIRCUITO IMPIANTO CDZ - GAS
- TUBAZIONI CIRCUITO IMPIANTO CDZ - LIQUIDO
- COLONNA MONTANTE PASSANTE AI VARI PIANI
- SPOSTAMENTO DI QUOTA AL PIANO
- RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONE REI
- UNITA' INTERNA CDZ ULTRA-PIATTA PER ISTALLAZIONE A SOFFITTO (VEDI TABELLA DI RIFERIMENTO)
- UNITA' INTERNA CDZ PER ISTALLAZIONE ALTA A PARETE (VEDI TABELLA DI RIFERIMENTO)
- UNITA' ESTERNA CDZ PER ISTALLAZIONE A PAVIMENTO O PARETE CON APPOSITI STAFFAGGI

TABELLA UNITA' INTERNE CDZ

Cod.	Locale servito	Potenza frigo kW	Lunghezza linea GAS 7 LIQUIDO	Aliment.	Tipo unità installazione
CDZ-LT-1	045 - Locale UPS - P-1	3,5 KW	38 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-2	044 - Locale cabina	6,0 KW	45 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-3	044 - Locale cabina	6,0 KW	45 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-4	032 - Deposito	6,0 KW	40 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-5	032 - Deposito	6,0 KW	40 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-6	005 - Deposito	3,5 KW	40 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-7	005 - Deposito	3,5 KW	40 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-8	113 - Imp. elettrici	2,5 KW	35 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-9	075 - Impianti	2,5 KW	34 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-10	073 - Imp. elettrici	2,5 KW	34 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-11	064 - Impianti	2,5 KW	31 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-12	162 - Imp. elettrici	2,5 KW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-13	193 - Imp. elettrici	2,5 KW	23 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-14	253 - Imp. elettrici	2,5 KW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-15	288 - Imp. elettrici	2,5 KW	25 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-16	443 - Imp. elettrici	2,5 KW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-17	478a - Imp. elettrici	2,5 KW	25 mt	230 V	Parete alta

Regione Emilia-Romagna

ART-ER

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 0 DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
EDIFICIO F2, SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4 E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE "STALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA

RTI ESECUZIONE

STRABAG STRABAG AG — Siderno (RC), Viale Stazione, 7 — Tel. +39.0964.385000 — e-mail: info@strabag.com — http://www.it.strabag.com

SITE S.p.A. — Bologna (BO), Via del Tuscolano, 16 — Tel. +39.051.328111 — e-mail: info.bologna@site-engineering.it — http: www.site.it

GB GIANNI BENVENUTO — Gianni Benvenuto S.p.A. — Cervignano (UD), Viale Stefenelli, 39 — Tel. +39.081.511291 — e-mail: info@gianni-benvenuto.it — http: www.gianni-benvenuto.it

RTP PROGETTAZIONE

SOCIETÀ - PROFESSIONISTA		ATTIVITA'	RESPONSABILE FIRMATARIO
MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA	MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA — Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344 — Tel. +39.051.6054111 — e-mail: segreteria@mainmgt.it — http:www.mainmgt.it	COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI CSP	Ing. Nicola Fratini
			SUPPORTO TECNICO Arch. Angela Augeri-Curzi Ing. Mario Di Marino Ing. Lorenzo Nuvo
DEERNS ITALIA — Milano (MI), Via Guglielmo Silva, 36 — Tel. +39.02.3674.1 — e-mail: milano@deerns.com — http: www.deerns.it		PROGETTO IMPIANTI MECCANICO PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO ACUSTICA RESPONSABILE LEED	Ing. Alessandro Nicoli Ing. Carlo Ceraglio
OPEN PROJECT S.r.l. — Bologna (BO), Via Zago, 2/2 — Tel. +39.051.4153411 — e-mail: — http: www.openproject.it		PROGETTO ANTIC. FACCIATE COORDINAMENTO BIM	Ing. Francesco Conserva
			SUPPORTO TECNICO Ing. Nicola Cavallo Ing. Alice Gerini
ING. GILBERTO DALLAVALLE			Ing. Gilberto Dallavalle
ING. DANIELE BONDI		PROGETTO STRUTTURE	Ing. Daniele Bondi
ING. FRANCO BARONI			Ing. Franco Baroni
DOTT. GEOLOGO RICCARDO DEGLI ESPOSTI		GEOLOGIA E GEOTECNICA	Dott. Geol. Riccardo Degli Esposti
DOTT. AGRONOMO RICCARDO RIGOLLI		PROGETTO DELLE AREE VERDI	Dott. Agr. Riccardo Rigolli

PROGETTO ESECUTIVO - PV5

Planimetria Piano 1° Impianto CDZ locali tecnici

01	03/12/2025	Modifiche per PV5
00	24/10/2025	Emissione progetto esecutivo - PV5
Emissione / revisione	Data	Motivazione emissione / revisione

Scala	Formato	Data	Codice	Macro Area	Class.	Elemento - Tipo	Organ.-Progr.	Fase	N. Prog.	Adeguat.	Rev.
As indicated	A0+	03/12/2025	TC5	100	SA	0032	DRN	2	N041	S0	01

File di riferimento: TC5.100.SA.0032.DRN.2.N041.S0.01

Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
DI	DI	DI	