

Stralcio Planimetria Piano 2° - Impianto CDZ Locali Tecnici - Riquadro 2

1 : 50



Stralcio Planimetria Piano 2° - Impianto CDZ Locali Tecnici - Riquadro 1

1 : 50

Planimetria Piano 2° - Impianto CDZ Locali Tecnici

1 : 100

Planimetria Piano 2° - Progetto Esecutivo

fuori scala

INDIVIDUAZIONE AREE SOGGETTE A MODIFICA IMPIANTISTICA

LEGENDA CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI

- TUBAZIONI CIRCUITO IMPIANTO CDZ - GAS
- TUBAZIONI CIRCUITO IMPIANTO CDZ - LIQUIDO
- COLONNA MONTANTE PASSANTE AI VARI PIANI
- SPOSTAMENTO DI QUOTA AL PIANO
- RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONE REI
- UNITA' INTERNA CDZ ULTRA-PIATTA PER ISTALLAZIONE A SOFFITTO (VEDI TABELLA DI RIFERIMENTO)
- UNITA' INTERNA CDZ PER ISTALLAZIONE ALTA A PARETE (VEDI TABELLA DI RIFERIMENTO)
- UNITA' ESTERNA CDZ PER ISTALLAZIONE A PAVIMENTO O PARETE CON APPOSITI STAFFAGGI

TABELLA UNITA' INTERNE CDZ

Cod.	Locale servito	Potenza frigo kW	Lunghezza linea GAS E LIQUIDO	Aliment.	Tipo unità installazione
CDZ-LT-1	045 - Locale UPS - P-1	3,5 kW	38 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-2	044 - Locale cabina	6,0 kW	45 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-3	044 - Locale cabina	6,0 kW	45 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-4	032 - Deposito	6,0 kW	40 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-5	032 - Deposito	6,0 kW	40 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-6	005 - Deposito	3,5 kW	40 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-7	005 - Deposito	3,5 kW	40 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-8	113 - Imp. elettrici	2,5 kW	35 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-9	075 - Impianti	2,5 kW	34 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-10	073 - Imp. elettrici	2,5 kW	34 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-11	064 - Impianti	2,5 kW	31 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-12	162 - Imp. elettrici	2,5 kW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-13	193 - Imp. elettrici	2,5 kW	23 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-14	253 - Imp. elettrici	2,5 kW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-15	288 - Imp. elettrici	2,5 kW	25 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-16	443 - Imp. elettrici	2,5 kW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-17	478a - Imp. elettrici	2,5 kW	25 mt	230 V	Parete alta

Regione Emilia-Romagna

ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 5 DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
EDIFICIO F2, SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4-E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE "STALLO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA

RTI ESECUZIONE

STRABAG AG — Bilotta (BO), Viale Stazione, 7 — Tel. +39.051.7109101 — e-mail: info.bilotta@strabag.com — http:www.it.strabag.com

SITE S.p.A. — Bologna (BO), Via del Tuscolano, 15 — Tel. +39.051.328011 — e-mail: info@site-spa.it — http: www.sitespa.it

Gianni Benvenuto S.p.A. — Calderara (CO), Viale Matteotti, 39 — Tel. +39.051.311570 — e-mail: gianni.benvenuto@giannibenvenuto.it — http:www.giannibenvenuto.it

RTP PROGETTAZIONE

SOCIETA' - PROFESSIONISTA		ATTIVITA'	RESPONSABILE FIRMATARIO
MAIN S.r.l. - MANAGEMENT & INGEGNERIA — Vicenza (Capoluogo)		COORDINAMENTO GENERALE COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTO PREVENZIONE INCENDI CSP	Ing. Nicola Fratelli SUPPORTO TECNICO Arch. Angela Augeli Gurzi Ing. Mario Di Marino Ing. Lorenzo Marini
DEERNS ITALIA — Milano (MI), Via Guglielmo Silva, 36 — Tel. +39.02.36137300 — e-mail: milano@deerns.com — http: www.deerns.it		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ASSISTENZA RESPONSABILE LEED	Ing. Alessandro Nicoli Ing. Carlo Ceraglia
OPEN PROJECT Srl — Bologna (BO), Via Dago, 2/2 — Tel. +39.051.4159411 — e-mail: — http: www.openproject.it		PROGETTO ANCH. FACCIATE COORDINAMENTO BIM	Ing. Francesco Conserva SUPPORTO TECNICO Ing. Nicola Fratelli Ing. Ivan Walter J. Circosta Ing. Alice Sarni
ING. GILBERTO DALLAVALLE			Ing. Gilberto Dallavalle
ING. DANIELE BIONDI		PROGETTO STRUTTURE	Ing. Daniele Biondi
ING. FRANCO BARONI			Ing. Franco Baroni
DOTT. GEOLOGO RICCARDO DEGLI ESPOSTI		GEOLOGIA E GEOTECNICA	Dott. Geol. Riccardo Degli Esposti
DOTT. AGRONOMO RICCARDO RIGOLLI		PROGETTO DELLE AREE VERDI	Dott. Agr. Riccardo Rigolli

PROGETTO ESECUTIVO - PV5

Planimetria Piano 2° Impianto CDZ locali tecnici

01	03/12/2025	Modifiche per PV5
00	24/10/2025	Emissione progetto esecutivo - PV5
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

Scala	Formato	Data	Codice	Macro Area	Class.	Elemento - Tipo	Organ.-Origin.	Fase	N. Prog.	Adeguat.	Rev.
As indicated	A0 +	03/12/2025	TC5	100	SA	0032	DRN	2	N042	S0	01

File di riferimento: TC5.100.SA.0032.DRN.2.N042.S0.01

Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
DI	DI	DI	