

Stralcio Planimetria Piano 3° - Impianto CDZ Locali Tecnici - Riquadro 2

1 : 50



Stralcio Planimetria Piano 3° - Impianto CDZ Locali Tecnici - Riquadro 1

1 : 50

Planimetria Piano 3° - Impianto CDZ Locali Tecnici

1 : 100

Planimetria Piano 3° - Progetto Esecutivo

fuori scala

INDIVIDUAZIONE AREE SOGGETTE A MODIFICA IMPIANTISTICA

LEGENDA CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI

- TUBAZIONI CIRCUITO IMPIANTO CDZ - GAS
- TUBAZIONI CIRCUITO IMPIANTO CDZ - LIQUIDO
- COLONNA MONTANTE PASSANTE AI VARI PIANI
- SPOSTAMENTO DI QUOTA AL PIANO
- RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONE REI
- UNITA' INTERNA CDZ ULTRA-PIATTA PER ISTALLAZIONE A SOFFITTO (VEDI TABELLA DI RIFERIMENTO)
- UNITA' INTERNA CDZ PER ISTALLAZIONE ALTA A PARETE (VEDI TABELLA DI RIFERIMENTO)
- UNITA' ESTERNA CDZ PER ISTALLAZIONE A PAVIMENTO O PARETE CON APPOSITI STAFFAGGI

TABELLA UNITA' INTERNE CDZ

Cod.	Locale servito	Potenza frigo kW	Lunghezza linea GAS 7 LIQUIDO	Aliment.	Tipo unità installazione
CDZ-LT-1	045 - Locale UPS - P-1	3,5 kW	38 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-2	044 - Locale cabina	6,0 kW	45 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-3	044 - Locale cabina	6,0 kW	45 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-4	032 - Deposito	6,0 kW	40 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-5	032 - Deposito	6,0 kW	40 mt	400 V	Piatta alta a vista
CDZ-LT-6	005 - Deposito	3,5 kW	40 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-7	005 - Deposito	3,5 kW	40 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-8	113 - Imp. elettrici	2,5 kW	35 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-9	075 - Impianti	2,5 kW	34 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-10	073 - Imp. elettrici	2,5 kW	34 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-11	064 - Impianti	2,5 kW	31 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-12	162 - Imp. elettrici	2,5 kW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-13	193 - Imp. elettrici	2,5 kW	23 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-14	253 - Imp. elettrici	2,5 kW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-15	288 - Imp. elettrici	2,5 kW	25 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-16	443 - Imp. elettrici	2,5 kW	28 mt	230 V	Parete alta
CDZ-LT-17	478a - Imp. elettrici	2,5 kW	25 mt	230 V	Parete alta

Regione Emilia-Romagna

ART-ER

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 5 DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
EDIFICIO F2, SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4 E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE "STALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA.
PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA.

RTI ESECUZIONE:

STRABAG AG, Siegfriedstraße 28, 80803 München, Germania, Tel. +49 89 211 27-0, Fax +49 89 211 27-566, http://www.strabag.com

SITE S.p.A., Via del Tuscolano, 15, 00182 Roma, Tel. +39 06 51 39 01 1, Fax +39 06 51 39 01 00, http://www.site.it

Gianni Benvenuto S.p.A., Via Kolbe, 38, 9047 Zevio (VR), Tel. +39 045 87 07 55, Fax +39 045 87 07 55, e-mail: info@gianni-benvenuto.it, http://www.gianni-benvenuto.it

RTP PROGETTAZIONE

SOCIETÀ - PROFESSIONISTA		ATTIVITÀ	RESPONSABILE FIRMATARIO
MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA	MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA, Via Lodi 8, Ozzano dell'Emilia (BO), Tel. 051 6511511, e-mail: segreteria@mainingegneria.it, http://www.mainingegneria.it	COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI CSP	Ing. Nicola Fratoddi SUPPORTO TECNICO Arch. Angela Augelli Gucci Ing. Mario Di Marino Ing. Lorenzo Martini
DEERNS ITALIA	Deerns Italia S.r.l., Via Guglielmo Silva, 36, 20149 Milano, Tel. +39 02 39 00 1588, e-mail: milano@deerns.com, http://www.deerns.it	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI RESPONSABILE LEED	Ing. Alessandro Nicoli Ing. Carlo Consoli
OPEN PROJECT	OPEN PROJECT Srl, Bologna (BO), Via Zago, 2/2, Tel. +39 051 4150411, e-mail:, http://www.openproject.it	PROGETTO ANCH. FACCIATE COORDINAMENTO BIM	Ing. Francesco Consenza SUPPORTO TECNICO Ing. Nicola Fratoddi Ing. Ivan Walter Jr. Circella Ing. Alice Sanni
ING. GILBERTO DALLAVALLE			Ing. Gilberto Dallavalle
ING. DANIELE BIONDI		PROGETTO STRUTTURE	Ing. Daniele Biondi
ING. FRANCO BARONI			Ing. Franco Baroni
DOTT. GEOLOGO RICCARDO DEGLI ESPOSTI		GEOLOGIA E GEOTECNICA	Dott. Geol. Riccardo Degli Esposti
DOTT. AGRONOMO RICCARDO RIGOLLI		PROGETTO DELLE AREE VERDI	Dott. Agr. Riccardo Rigolli

PROGETTO ESECUTIVO - PV5

Planimetria Piano 3° Impianto CDZ locali tecnici

Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione
01	03/12/2025	Modifiche per PV5
00	24/10/2025	Emissione progetto esecutivo - PV5

Scala	Formato	Data	Codice	Macro Area	Class.	Elemento - Tipo	Organ. Origin.	Fase	N. Prog.	Adeguat.	Rev.
As indicated	A0+	03/12/2025	TC5	100	SA	0032	DRN	2	N043	S0	01

File di riferimento: TC5.100.SA.0032.DRN.2.N043.S0.01

Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
DI	DI	DI	